



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KAMIENIU POMORSKIM

ul. Wolińska 7b, 72 – 400 Kamień Pomorski tel. 91 38 20 144, fax: 91 38 24 170

[psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl](mailto:psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl), e-Puap: /pssekamnmda/skrytka

Kamień Pomorski, dnia 04 lipca 2022r.

NHK.903.170.2022.LP

**Ocena okresowa  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Wisetka**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| MPGK Sp. z o. o. Wolin |                    |
| WPŁYNĘŁO               |                    |
| 2022 -07- 11           |                    |
| L.dz.                  | PP/1504/22         |
| Podpis                 | <i>[signature]</i> |

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2020 poz. 2028 tj.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 tj. z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 28 czerwca 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Wisetka – *hydrofornia uzdatniona – SUW Wisetka kran na wyjściu rurociągu z SUW przed wodomierzem* – Sprawozdanie z badań nr MWIŻ/765/22 z dnia 01 lipca 2022r. i nr Spr/ŚR/K/1414-Q/22 z dnia 01 lipca 2022r.

**STWIERDZA**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisetka  
w badanym zakresie

**UZASADNIENIE**

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2022 pobrał w dniu 28 czerwca 2022r. próbkę w zakresie monitoringu parametrów grupy A wody z wodociągu publicznego Wisetki – *hydrofornia uzdatniona – SUW Wisetka kran na wyjściu rurociągu z SUW przed wodomierzem*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów po 72h, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, przewodność właściwą, pH. W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisetka.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY**  
**Inspektor Sanitarny**  
w Kamieniu Pomorskim  
*mgr Anna Banasiak*  
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin
2. Burmistrz Wolina  
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, Gmina Wolin (*e-puap*)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii (*e-puap*)