

Nasz znak: DI.250.9.2023.MM

Wolin, dnia 05.04.2023 r.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolinie o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z zm.) na: **„Sukcesywna dostawa materiałów branży wodno - kanalizacyjnej”** doszło do błędów pisarskich w Załączniku nr 1a – Formularz Cenowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian jak niżej:

1. **Wiersz nr 7** – Hydrant nadziemny łamany DN 100 L2150 PN10/16 z bocznym wylewem – komplet – Zamawiający poprawia opis w kolumnie „Uwagi” w następujący sposób:

Jest:

Hydrant klasy AVK lub Hawle.

Hydrant kompletny: hydrant nadziemny tuleja kołn PE90, kołnierz tulei 90, kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80, zestaw śrub ze stali nierdzewnej, zestaw uszczelek, tabliczka do oznaczenia hydrantów

Powinno być:

Hydrant klasy AVK lub Hawle.

Hydrant kompletny: hydrant nadziemny **DN100**, tuleja kołn **PE110**, kołnierz tulei **110**, kolano stopowe żeliwne kołnierzowe **DN100**, zestaw śrub ze stali nierdzewnej, zestaw uszczelek, tabliczka do oznaczenia hydrantów

2. **Wiersz nr 47** – Przepompownie ścieków, wg. indywidualnego zapytania - **zostaje całkowicie wykreślony.**
3. **Wiersz nr 79** – Zamawiający poprawia opis w kolumnie „Materiał” w następujący sposób:

Jest:

Króciec FF - 500 mm sfero

Powinno być:

Króciec FF - 500 mm sfero **DN 80**

PREZES ZARZĄDU

mgr Adam Celiński