



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KAMIENIU POMORSKIM

ul. Wolińska 7b, 72 – 400 Kamień Pomorski tel. 91 38 20 144, fax: 91 38 24 170


psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl, e-Puap:/pssekamnimda/skrytka

e-Doręczenia: AE:PL-90977-43930-IAWHD-19

NHK.903.182.2024.ML

Kamień Pomorski, dnia 16 lipca 2024r.

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Piaski Wielkie**



Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 757), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 13 maja 2024 r. oraz w dniu 04 czerwca 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Piaski Wielkie:

- *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Piaski Wielkie – woda uzdatniona – Sprawozdanie z badań nr LB/W/1219/2024 z dnia 31 maja 2024r. oraz raport z badań nr 43219/LB/2024 z dnia 22 maja 2024r.;*
- *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Piaski Wielkie – woda uzdatniona – Sprawozdanie z badań nr LB/W/1480/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.*

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy nad jakością wody zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2024 przedsiębiorstwo pobrało w dniu 13 maja 2024 r. próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy B z wodociągu publicznego Piaski Wielkie - *Stacja uzdatniania wody w miejscowości Piaski Wielkie*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w temp $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 godz., liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, barwę, mętność, obecność obcego zapachu Liczba progowa zapachu (TON), obecność obcego smaku Liczba progowa smaku (TFN), przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, siarczany, chlorki, indeks nadmanganianowy, antymon, arsen, bor, chrom ogólny, kadm, sód, nikiel, ołów, miedź, selen, benzen, benzo(a)piren, 1,2-dichloroetan/EDC, fluorki, rtęć, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, pestycydy chloroorganiczne - suma, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru - suma, heksachlorocykloheksan/ HCH-suma, dichlorodifenylotrichloroetan/

DDT-suma, endosulfan, alachlor, alfa-Heksachlorocykloheksan/ alfa-HCH, beta - Heksachlorocykloheksan/ beta-HCH, delta - heksachlorocykloheksan/ delta-HCH, dichlorodifenyldichloroetan/ DDD-suma, dichlorodifenyldichloroetylen /DDE -suma, endosulfan I, ednodulfan II, epoksyd heptachloru izomer A, epoksyd heptachloru izomer B, heksachlorobenzen/HCB, heksachlorobutadien/ HCBd, o,p - dichlorodifenyldichloroetan/ o,p-DDD, o,p-dichlorodifenylo-trichloroetan/ o,p-DDT, p,p-dichlorodifenyldichloroetan/p,p-DDD, p,p-dichlorodifenyldichloroetylen/ p,p-DDE, p,p-dichlorodifenyldichloroetan-p,p-DDT, siarczan endosulfanu, o,p-dichlorodifenyldichloroetylen/ o,p-DDE, glin, akryloamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, THM-suma, cyjanki ogólne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/WWA – suma 4 składowych.

Na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań nr LB/W/1219/2024 z dnia 31 maja 2024r. stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj.: manganu – 64 µg/l. W związku z powyższym przedsiębiorstwo w dniu 04 czerwca 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrało próbkę wody do badań w zakresie parametru fizykochemicznego tj.: manganu. Na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań nr LB/W/1480/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. stwierdzono, iż wartość parametru fizykochemicznego doprowadzono do wymagalnej wartości.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piaski Wielkie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasik
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin
2. Burmistrz Wolina
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin (e-puap)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii (e-puap)