



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72 – 400 Kamień Pomorski tel. 91 38 20 144, fax: 91 38 24 170
psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl, e-Puap:/pssekamnimda/skrytka
e-Doręczenia: AE:PL-90977-43930-IAWHD-19

Kamień Pomorski, dnia 18 czerwca 2024 r.

NHK.9022.171.2024.BB

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Dobropole**

MPGK Sp. z o.o. Wolin
WPLYNEŁO
2024 -06- 20
L.dz. PP/1254/24
Podpis. <i>[signature]</i>

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 11 czerwca 2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Dobropole – sieć Dobropole 7, kran w łazience nad zlewem – Sprawozdanie nr MW/763-Q/24 z dnia 14 czerwca 2024 r., nr Spr/ŚR/K/2698-Q/24 z dnia 14 czerwca 2024 r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobropole w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2024 pobrał w dniu 11 czerwca 2024 r. próbkę w zakresie monitoringu parametrów grupy A wody z wodociągu publicznego Dobropole – sieć Dobropole 7, kran w łazience nad zlewem. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów po 72h, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, przewodność elektryczną (właściwą), stężenie jonów wodoru (pH). W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobropole.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Barasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin
2. Burmistrz Wolina
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin (e-puap)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii (e-puap)