

Znak sprawy: DI.250.13.2025.MM

Wolin, dn. 16.07.2025 r.

**Sprostowanie do odpowiedzi na pytania Wykonawców
udzielonych w dniu 15.07.2025 r.**

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie sprostowuje odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w dniu 15.07.2025 r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie na: „**Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kołczewo – Wartowo**”

Pytanie nr 15:

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Odpowiedź:

Było:

Zamawiający zamieści kwotę jaką przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 1 362 108,97 zł.

Powinno być:

Zamawiający zamieści kwotę jaką przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji bezpośrednio przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 1 362 108,97 zł.

Pytanie nr 17:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika?

Odpowiedź:

Było:

Tak

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia głównie metodą bezwykopową z zastosowaniem rur polietylenowych PE-RC Tytan szeregu SDR 11 PN 16. Zamawiający nie wyraża zgody na rury PE100RC dwuwarstwowe SDR17PN10. Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

mgr Adam Celiński