

Znak postępowania: DI.250.14.2025.MM

Wolin, dn. 21.07.2025 r.

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie na „**Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej Chynowo – Zastań**” wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur o parametrze SDR 17, zamiast SDR 11?

Podczas budowania sieci wodociągowych w 95% przypadkach projektuje się rury o parametrze SDR 17, zamiast SDR 11, gdzie poza grubością ścianki ważnym aspektem jest również różnica cenowa, która wypada z korzyścią dla rur o parametrze SDR 17.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

Pytanie nr 2

Proszę o załączenie na stronie niniejszego postępowania zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę na zadanie objęte niniejszym postępowaniem wraz z potwierdzenie – brakiem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza powyższy dokument.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną lub inną dokumentację obrazującą warunki gruntowowodne na niniejszym zadaniu? Jeśli tak prosimy o załączenie na stronie internetowej niniejszego postępowania. Przedmiotowe opracowanie jest niezbędne, aby każdy Oferent mógł dokonać rzetelnej wyceny przy planowanym przez Zamawiającego wynagrodzeniu ryczałtowym. Jednocześnie zapewni Zamawiającemu „zaoszczędzenie” na nieuzasadnionych kosztach wynikających z braku udostępnienia przedmiotowej dokumentacji (np. rozpoznanie czy jest niezbędna wymiana gruntu czy też odwodnienie wykopów na czas robót).

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na przedmiotowe zadanie? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 lit. „e” Projektowanych postanowień umowy należy to do Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

W przypadku braku posiadania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o co najmniej 1 miesiąc. Swoją prośbę motywujemy tym, iż Zamawiający w opublikowanym ogłoszeniu na w/w zadanie przewidział już na tą chwilę bardzo krótki termin realizacji dla przedmiotowego zadania, a termin ten jest dodatkowo jeszcze bardzo nadwyrężony w przypadku braku posiadania przez Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu. Samo opracowanie i zatwierdzenie projektu (dla różnych właścicieli/ zarządzającymi drogami) to czas min. 1 miesiąc, co przy terminie realizacji zadania do 30.10.2025 daje nam nierealny czas na wykonanie zadania max. 2 miesiące, a do wykonania jest ponad 3 km sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania.


Pytanie nr 6:

Z uwagi na zakres przedmiotu niniejszego zadania prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min. 7 dni, co pozwoli każdemu z potencjalnych Wykonawców na rzetelne przygotowanie wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Z wyrazami szacunku


Prezes Zarządu
mgr Adam Celiński