

Znak postępowania: DI.250.02.2026.MM

Wolin, dn. 15.01.2026 r.

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie na „**Sukcesywna dostawa materiałów branży wodno – kanalizacyjnej**” wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Nie doszukałem się specyfikacji materiałowej i potrzebowałbym informacji na temat tych trzech pozycji:

16	Uszczelka studni. 425	kpl.	45
17	Właz żeliwny z teleskopem do studni 425 - D400	szt.	45
18	Stożek odciążający do studni 425	szt.	45

Czy chodzi o właz np. tego typu [\[Wykonawca przedstawił przykładową grafikę poglądową rozwiązania systemowego\]](#) i o jaki stożek konkretnie chodzi czy po prostu systemowy do proponowanych teleskopów?

Zamawiający informuje, że treść pytania została zredagowana w celu zachowania anonimizacji Wykonawcy, bez zmiany jego znaczenia merytorycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż:

- Uszczelka 425 niezbędna jest przy montażu teleskopu 425 na rurze karbowanej 425 studzienki tworzywowej. Uszczelka montowana jest wewnątrz rury, na odpowiedniej głębokości w celu dopasowania wysokości teleskopu do powierzchni terenu. Druga uszczelka jest montowana na rurze karbowanej uszczelniając kinetę studni i rurę karbowaną.

- Właz teleskopowy kompatybilny jest ze studniami systemu 425 (wraz z rurą teleskopową 425) o klasie D400.
- Stożek odciążający teleskopu - Uniwersalny stożek odciążający włazy teleskopowe DN 425. Używa się go przy budowie studzienek składających się z rury karbowanej o średnicy 425 mm (stożek nakładany jest na górną część rury) oraz włazu teleskopowego. Może być betonowy lub kompozytowy.

Z wyrazami szacunku


DYREKTOR
mgr Bogdan Wilkowski